

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України  
Найменування закладу  
ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
ФОРМА № 339 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000 р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 52 с /р**  
**вимірювань виробів із полімерних та інших матеріалів**  
**від 18 травня 2017 року**

**Об'єкт вимірювань** Плита полістирольна.

**Мета вимірювань** Санітарно – хімічні дослідження.

**Підприємство – виробник (реквізити)** ТОВ «ТЕРМОПЛАСТ Запоріжжя», м. Запоріжжя,  
вул. Космічна, 119.

**Назва (адреса) замовника** ТОВ «ТЕРМОПЛАСТ Запоріжжя», м. Запоріжжя,  
вул. Космічна, 119.

**Опис процедури відбору зразків:** Зразок відібраний замовником.  
( коли, ким або копія акту відбору)

**НД на продукцію** Дата виготовлення :2 квартал 2017р.

**НД на матеріал (и), з якого (их) виготовлено продукцію** Полістирол.

**Дата одержання зразка** 15.05.2017 р. **Дата проведення вимірювання** 15.05.2017р.–  
18.05.2017р.

**Характеристика і позначення зразка, що вимірювався** Плита полістирольна. Плита  
призначена для утеплення будівель.

**Фізико-хімічні показники:**

Назва мономеру, хімічної сполуки	Вимога НД, рівні міграції та вмісту сполуки (мг/м <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup> )	Фактичне значення (мг/м <sup>3</sup> мг/дм <sup>3</sup> )	НД на методи вимірювання	Допустима помилка вимірювання	Відмітка про відповідність
Запах зразку	2 бали	3 бали	Інструкція 6035-А-91	Не нормовано	Не відповідає

Повітряне середовище. Експозиція 24 години. Температура +20 <sup>0</sup> С.					
Формальдегід	0,003	н.ч.м.(0,003)	МВ 3900-85	± 10%	Відповідає
Стирол	0,002	н.ч.м(0,0002)	МР1327-75	10%	Відповідає
Бензол	0,1	н.ч.м.(0,01)	МВ 942-72	10%	Відповідає
Толуол	0,6	н.ч.м.(0,01)	МВ 942-72	10%	Відповідає
Повітряне середовище. Експозиція 24 години. Температура +40 <sup>0</sup> С.					
Запах зразку	2 бали	3 бали	Інструкція : 6035-А-91	Не нормовано	Не відповідає
Формальдегід	0,003	н.ч.м.(0,003)	МВ 3900-85	± 10%	Відповідає
Стирол	0,002	н.ч.м(0,0002)	МР1327-75	10%	Відповідає
Бензол	0,1	н.ч.м.(0,01)	МВ 942-72	10%	Відповідає
Толуол	0,6	н.ч.м.(0,01)	МВ 942-72	10%	Відповідає

Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали вимірюванню \_\_\_\_\_  
 Прізвище та підпис особи, яка проводила дослідження Завідувач токсикологічною  
 лабораторією Бугарук Т.В.  
 лаборант Богданівська О.І.

**Висновок санітарного лікаря.** За результатами лабораторних досліджень (плита полістирольна) виявлено відхилення у повітряному середовищі при експозиції 24 години та температурних значеннях + 20<sup>0</sup> - +40<sup>0</sup>С по запаху зразку.  
 Підстава: ДСанПіН8.2.1-181-2012 Полімери та полімеровмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві.

Прізвище санітарного лікаря \_\_\_\_\_



В. Богданівська  
 (Підпис)